

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,
город Михайловка, ул. Московская, д. 88а
тел (844-63) 4-17-85, fax (844-63) 4-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.О. заведующего санитарно-гигиенической
лабораторией, инженер-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Д.Г.Юрова
подпись И.О. Фамилия

03.08.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22521 от 03.08 .2022

1. Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: ОНТ «Крутовское», 403474, Волгоградская область, Серафимовичский район, хутор Крутовский ; фактический адрес: », 403474, Волгоградская область, Серафимовичский район, хутор Крутовский ИНН 3427008092
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 252 от 01.03.2022
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и и т.п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: ОНТ «Крутовское», 403474, Волгоградская область, Серафимовичский район, хутор Крутовский, ИНН 3427008092
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: ОНТ «Крутовское», 403474, Волгоградская область, Серафимовичский район, хутор Крутовский (разводящая сеть)
6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.07.2022 10:27
8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.07.2022 18:00
9. Код работы: ПК.М.1464.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: _____

Изготовитель: _____

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____ Объем партии: _____

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: 0,5л -стерильная стеклянная бутылка

Условия транспортировки: соблюдены, автотранспорт, сумка-холодильник

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения: _____

Пробы (образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиене отделения по обеспечению санитарного надзора Акимовой Н.Б.

(должность, Фамилия И.О.)

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Беликова Н.Р.

подпись

Фамилия И.О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.М.1464.1

Дата поступления в лабораторию: 27.07.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Наименование пробы: 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 784

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (Колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

* СанПиН 1.2.3685-21 таб 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 29.07.2022

Испытания проводили:


Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией-врач-бактериолог	Сухова И.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22521 ОТ 03.08.2022
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.1464.1), отобранная из разводящей сети ОНТ «Крутовское» 403474, Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Крутовский, по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 –2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач-эксперт / Овчинников О. А. / 
должность Ф.И.О. подпись